

Информация АО "КЭТС" о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше

по состоянию на 30.06.2021г

№	Наименование центра питания	Уном, кВ	Общая пропускная способность, МВА	факт.макс. Нагр., МВт	Макс. по заключенным договорам тех.присоединения	Текущий резерв/дефицит мощности, МВт	Источник (ТПД)	Дата, время максимума
		35 кВ в т.ч. 6,3кВ				0		
1.	ПС 110/6кВ "Твердые сплавы" 2х40 МВА		40	9.49	17.50	0.00	ВЛ 110 кВ "ВТГРЭС-Карпушиха"; ВЛ 110кВ "ВТГРЭС-НЦЗ"	22.04.2021 14:00

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности АО "КЗТС" по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

по состоянию на 30.06.2021

№ п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Классы напряжения, кВ	Пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий резерв / дефицит мощности, МВт	Дата, время максимума
1	ТП-2 1000 кВА ф.№4 РП-1	6 /0,4	1	0.023	0.026	0.951	07.04.2021 22:00
2	ТП-3 1000 кВА ф.№7 РП-1	6 /0,4	1	0.085	0.026	0.889	20.04.2021 12:00
3	ТП-6 2х4000кВА ф.№1; 14 РП-1	6 /0,4	4	1.243		2.757	17.04.2021 11:00
4	ТП-7 2х1000кВА ф.№1; 15 РП-5	6 /0,4	1	0.540		0.460	25.05.2021 9:00
5	ТП-8 2х630кВА ф.№1А; 10 РП-1	6 /0,4	0.63	0.101		0.529	01.04.2021 13:00
6	ТП-12 Т1 Ф.№21 РП-4	6 /0,4	0.1	0.018		0.082	07.04.2021 17:00
7	КТП-13 2х1000кВА ф.№7; 14 РП-3	6 /0,4	1	0.553		0.447	27.05.2021 15:00
8	КТП-14 2х1000кВА ф.№6; 15 РП-3	6 /0,4	1	0.415		0.585	16.04.2021 9:00
9	ТП-15 2х1000кВА ф.№2; 17 РП-3	6 /0,4	1	0.652	0.087	0.261	15.06.2021 20:00
10	КТП-16 2х630 кВА ф.№1; 8 РП-7	6 /0,4	0.63	0.144	0.110	0.376	05.04.2021 14:00
11	КТП-17 2х1000кВА ф.№5; 18 РП-3	6 /0,4	1	0.802		0.198	13.04.2021 21:00
12	КТП-18 2х1000 кВА ф.№9; 19 РП-4	6 /0,4	1	0.710		0.290	07.04.2021 10:00
13	КТП-19 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-4	6 /0,4	1	0.745		0.255	21.04.2021 22:00
14	КТП-20 2х1000 кВА ф. №6; 18 РП-4	6 /0,4	1	0.627		0.373	22.04.2021 17:00
15	КТП-21 2х1000 кВА ф.№3; 14 РП-4	6 /0,4	1	0.397		0.603	17.05.2021 10:00
16	КТП-22 2х1000 кВА ф.№4; 16 РП-4	6 /0,4	1	0.698		0.302	17.05.2021 10:00
17	КТП-23 2х1000 кВА ф.№2; 13 РП4	6 /0,4	1	0.571	0.013	0.416	22.04.2021 16:00
18	КТП-24 2х1000 кВА ф.№2; 20 ПС "Твердые сплавы"	6 /0,4	1	0.750		0.250	07.04.2021 10:00
19	КТП-25 2х1000кВА ф. № 2; 11 РП-5	6 /0,4	1	0.257	0.005	0.738	06.05.2021 12:00
20	КТП-26 2х1000 кВА ф.№3; 12 РП-5	6 /0,4	1	0.228		0.772	12.04.2021 16:00
21	КТП-27 2х1000 кВА ф. №4; 13 РП-5	6 /0,4	1	0.343		0.657	06.04.2021 9:00
22	КТП-28 2х1000 кВА ф.№5; 14 РП-5	6 /0,4	1	0.555		0.445	26.06.2021 10:00
23	КТП-29 2х1000 кВА ф.№6; 16 РП-6	6 /0,4	1	0.392		0.608	28.06.2021 11:00
24	КТП-30 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-6	6 /0,4	1	0.656		0.344	29.06.2021 16:00
25	КТП-30а 2х1000 кВА ф.№11; 24 ПС "Твердые сплавы"	6 /0,4	1	0.770		0.230	05.04.2021 14:00
26	КТП-35 2х250 кВА ф.№2; 9 РП-7	6 /0,4	0.25	0.066		0.184	02.04.2021 14:00
27	КТП-37 2х1000 кВА ф.№9; 20 РП-6	6 /0,4	1	0.716	0.006	0.278	23.04.2021 17:00
28	КТП-38 2х250 кВА ф.№9; 20 РП-6	6 /0,4	0.25	0.200		0.050	22.04.2021 17:00
29	ТП-39 250 кВА ф. №8 РП-7	6 /0,4	0.25	0.151	0.045	0.054	17.05.2021 10:00
30	КТПН-1 400 кВА ф.№10 РП-6	6 /0,4	0.4	0.224		0.176	27.05.2021 10:00
31	КТПН-2 400 кВА ф.№14 РП-6	6 /0,4	0.4	0.229		0.171	08.06.2021 10:00
32	КТПН-3 2х400 кВА ф.№8; 19 РП-6	6 /0,4	0.4	0.330		0.070	08.06.2021 13:00