

Информация АО "КЭТЭС" о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше

по состоянию на 30.09.2020г

№	Наименование центра питания	Уном, кВ	Общая пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Р _{макс.} по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий резерв/дефицит мощности, МВт	Источник (ГПП)	Дата, время максимума
		35 кВ в т.ч. 6,3кВ				0,00		
1.	ПС 110/6кВ "Твердые сплавы" 2х40 МВА		0	9.49	17.50	0.00	ВЛ 110 кВ "ВТТРС-Карлушиха"; ВЛ 110кВ "ВТТРС-НЦЗ"	07.08.2020 11:00

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности АО "КЗТС" по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

по состоянию на 30.09.2020

№ п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Классы напряжения, кВ	Пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий резерв / дефицит мощности, МВт	Дата, время максимума
1	ТП-2 1000 кВА ф.№4 РП-1	6 /0,4	1	0.165	0.03	0.805	26.08.2020 13:00
2	ТП-3 1000 кВА ф.№7 РП-1	6 /0,4	1	0.115	0.03	0.855	22.09.2020 11:00
3	ТП-6 2х4000кВА ф.№1; 14 РП-1	6 /0,4	4	2.6		1.4	28.07.2020 12:00
4	ТП-7 2х1000кВА ф.№1; 15 РП-5	6 /0,4	1	0.57		0.43	14.07.2020 9:00
5	ТП-8 2х630кВА ф.№1А; 10 РП-1	6 /0,4	0.63	0.45		0.18	08.09.2020 4:00
6	ТП-12 Т1 Ф.№21 РП-4	6 /0,4	0.1	0.02		0.08	18.09.2020 18:00
7	КТП-13 2х1000кВА ф.№7; 14 РП-3	6 /0,4	1	0.68		0.32	20.07.2020 17:00
8	КТП-14 2х1000кВА ф.№6; 15 РП-3	6 /0,4	1	0.58		0.42	25.09.2020 12:00
9	ТП-15 2х1000кВА ф.№2; 17 РП-3	6 /0,4	1	0.75		0.25	17.09.2020 6:00
10	КТП-16 2х630 кВА ф.№1; 8 РП-7	6 /0,4	0.63	0.14	0.41	0.08	11.08.2020 16:00
11	КТП-17 2х1000кВА ф.№5; 18 РП-3	6 /0,4	1	0.75		0.25	21.09.2020 22:00
12	КТП-18 2х1000 кВА ф.№9; 19 РП-4	6 /0,4	1	0.7		0.3	11.07.2020 9:00
13	КТП-19 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-4	6 /0,4	1	0.89		0.11	16.07.2020 19:00
14	КТП-20 2х1000 кВА ф. №6; 18 РП-4	6 /0,4	1	0.4		0.6	22.09.2020 14:00
15	КТП-21 2х1000 кВА ф.№3; 14 РП-4	6 /0,4	1	0.43		0.57	05.08.2020 12:00
16	КТП-22 2х1000 кВА ф.№4; 16 РП-4	6 /0,4	1	0.7		0.3	17.07.2020 14:00
17	КТП-23 2х1000 кВА ф.№2; 13 РП4	6 /0,4	1	0.6	0.02	0.38	02.09.2020 9:00
18	КТП-24 2х1000 кВА ф.№2; 20 ПС "Твердые сплавы"	6 /0,4	1	0.6		0.4	16.09.2020 11:00
19	КТП-25 2х1000кВА ф.№ 2; 11 РП-5	6 /0,4	1	0.3	0.01	0.69	30.08.2020 12:00
20	КТП-26 2х1000 кВА ф.№3; 12 РП-5	6 /0,4	1	0.4		0.6	24.09.2020 12:00
21	КТП-27 2х1000 кВА ф. №4; 13 РП-5	6 /0,4	1	0.4		0.6	28.08.2020 9:00
22	КТП-28 2х1000 кВА ф.№5; 14 РП-5	6 /0,4	1	0.6		0.4	31.08.2020 17:00
23	КТП-29 2х1000 кВА ф.№6; 16 РП-6	6 /0,4	1	0.41		0.59	14.08.2020 10:00
24	КТП-30 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-6	6 /0,4	1	0.69		0.31	29.08.2020 2:00
25	КТП-30а 2х1000 кВА ф.№11; 24 ПС "Твердые сплавы"	6 /0,4	1	0.7		0.3	17.08.2020 11:00
26	КТП-35 2х250 кВА ф.№2; 9 РП-7	6 /0,4	0.25	0.15		0.1	10.08.2020 12:00
27	КТП-37 2х1000 кВА ф.№9; 20 РП-6	6 /0,4	1	0.68	0.01	0.31	07.08.2020 11:00
28	КТП-38 2х250 кВА ф.№9; 20 РП-6	6 /0,4	0.25	0.25		0	03.09.2020 10:00
29	ТП-39 250 кВА ф. №8 РП-7	6 /0,4	0.25	0.2	0.05	0	27.08.2020 11:00
30	КТПН-1 400 кВА ф.№10 РП-6	6 /0,4	0.4	0.2		0.2	30.07.2020 10:00
31	КТПН-2 400 кВА ф.№14 РП-6	6 /0,4	0.4	0.16		0.24	13.07.2020 22:00
32	КТПН-3 2х400 кВА ф.№8; 19 РП-6	6 /0,4	0.4	0.28		0.12	20.08.2020 12:00