

Информация АО "КЭТЭС" о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше

по состоянию на 31.12.2021г

№	Наименование центра питания	Уном, кВ	Общая пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий резерв/дефицит мощности, МВт	Источник (ТПШ)	Дата, время максимума
		в т.ч. 6,3кВ				0,00		
1.	ПС 110/6кВ "Твердые сплавы" 2х40 МВА	35 кВ в т.ч. 6,3кВ	0 40	0,00 10,59	0,00 17,50	0,00 6,91	ВЛ 110 кВ "ВТГРЭС-Карпушиха"; ВЛ 110кВ "ВТГРЭС-НЦЗ"	14.12.2021 14:00



Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности АО "КЗТС" по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

по состоянию на 31.12.2021

№ п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Классы напряжения, кВ	Пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий резерв / дефицит мощности, МВт	Дата, время максимума
1	ТП-2 1000 кВА ф.№4 РП-1	6 /0,4	1	0.117	0.026	0.857	29.10.2021 11:00
2	ТП-3 1000 кВА ф.№7 РП-1	6 /0,4	1	0.166	0.026	0.808	15.12.2021 10:00
3	ТП-6 2х4000кВА ф.№1; 12 РП-1	6 /0,4	4	2.326		1.674	22.12.2021 12:00
4	ТП-7 2х1000кВА ф.№1; 15 РП-5	6 /0,4	1	0.801		0.199	08.11.2021 11:00
5	ТП-8 2х630кВА ф.№1А; 10 РП-1	6 /0,4	0.63	0.109		0.521	30.12.2021 15:00
6	ТП-12 Т1 Ф.№21 РП-4	6 /0,4	0.1	0.022		0.078	05.10.2021 15:00
7	КТП-13 2х1000кВА ф.№7; 14 РП-3	6 /0,4	1	0.897		0.103	09.12.2021 18:00
8	КТП-14 2х1000кВА ф.№6; 15 РП-3	6 /0,4	1	0.321		0.679	11.11.2021 12:00
9	ТП-15 2х1000кВА ф.№2; 17 РП-3	6 /0,4	1	0.364	0.087	0.549	25.12.2021 15:00
10	КТП-16 2х630 кВА ф.№1; 8 РП-7	6 /0,4	0.63	0.184	0.110	0.336	25.11.2021 12:00
11	КТП-17 2х1000кВА ф.№5; 18 РП-3	6 /0,4	1	0.764		0.236	14.12.2021 16:00
12	КТП-18 2х1000 кВА ф.№9; 19 РП-4	6 /0,4	1	0.627		0.373	09.10.2021 21:00
13	КТП-19 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-4	6 /0,4	1	0.822		0.178	26.10.2021 3:00
14	КТП-20 2х1000 кВА ф. №6; 18 РП-4	6 /0,4	1	0.639		0.361	28.10.2021 14:00
15	КТП-21 2х1000 кВА ф.№3; 14 РП-4	6 /0,4	1	0.541		0.459	02.12.2021 13:00
16	КТП-22 2х1000 кВА ф.№4; 16 РП-4	6 /0,4	1	0.554		0.446	20.11.2021 6:00
17	КТП-23 2х1000 кВА ф.№2; 13 РП4	6 /0,4	1	0.727	0.013	0.260	06.10.2021 12:00
18	КТП-24 2х1000 кВА ф.№2; 20 ПС "Твердые сплавы"	6 /0,4	1	0.750		0.250	07.12.2021 10:00
19	КТП-25 2х1000кВА ф.№ 2; 11 РП-5	6 /0,4	1	0.329	0.005	0.666	15.12.2021 12:00
20	КТП-26 2х1000 кВА ф.№3; 12 РП-5	6 /0,4	1	0.215		0.785	19.10.2021 14:00
21	КТП-27 2х1000 кВА ф.№4; 13 РП-5	6 /0,4	1	0.373		0.627	06.12.2021 9:00
22	КТП-28 2х1000 кВА ф.№5; 14 РП-5	6 /0,4	1	0.755		0.245	02.11.2021 15:00
23	КТП-29 2х1000 кВА ф.№6; 16 РП-6	6 /0,4	1	0.822		0.178	24.12.2021 10:00
24	КТП-30 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-6	6 /0,4	1	0.675		0.325	01.10.2021 20:00
25	КТП-30а 2х1000 кВА ф.№11; 24 ПС "Твердые сплавы"	6 /0,4	1	0.770		0.230	07.12.2021 14:00
26	КТП-35 2х250 кВА ф.№2; 9 РП-7	6 /0,4	0.25	0.168		0.082	17.12.2021 15:00
27	КТП-37 2х1000 кВА ф.№9; 20 РП-6	6 /0,4	1	0.864	0.006	0.130	26.10.2021 23:00
28	КТП-38 2х250 кВА ф.№9; 20 РП-6	6 /0,4	0.25	0.200		0.050	22.11.2021 17:00
29	ТП-39 250 кВА ф. №8 РП-7	6 /0,4	0.25	0.151	0.045	0.054	17.12.2021 10:00
30	КТПН-1 400 кВА ф.№10 РП-6	6 /0,4	0.4	0.185		0.215	13.12.2021 6:00
31	КТПН-2 400 кВА ф.№14 РП-6	6 /0,4	0.4	0.230		0.170	18.11.2021 19:00
32	КТПН-3 2х400 кВА ф.№8; 19 РП-6	6 /0,4	0.4	0.293		0.107	28.10.2021 16:00