

Информация АО "КЭС" о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше

по состоянию на 31.03.2021г

№	Наименование центра питания	Уном, кВ	Общая пропускная способность, МВА	факт.макс. Нагр., МВт	Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения	Текущий	Источник (ГПП)	Дата, время максимума
						резерв/дефицит мощности, МВт		
1.	ПС 110/6кВ "Твердые сплавы" 2х40 МВА	35 кВ	0	0.00	0.00	0.00	ВЛ 110 кВ "ВТТРС-Карпушиха"; ВЛ 110кВ "ВТТРС-НЦЗ"	09.02.2021 12:00
		в т.ч. 6,3кВ				40		

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности АО "КЗТС" по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

по состоянию на 31.03.2021

№ п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Классы напряжения, кВ	Пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Р макс. по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий резерв / дефицит мощности, МВт	Дата, время максимума
1	ТП-2 1000 кВА ф. №4 РП-1	6 /0,4	1	0.035	0.026	0.939	23.01.2021 9:00
2	ТП-3 1000 кВА ф. №7 РП-1	6 /0,4	1	0.085	0.026	0.889	20.03.2021 2:00
3	ТП-6 2х4000кВА ф. №1; 14 РП-1	6 /0,4	4	1.388		2.612	03.02.2021 15:00
4	ТП-7 2х1000кВА ф. №1; 15 РП-5	6 /0,4	1	0.797		0.203	11.02.2021 14:00
5	ТП-8 2х630кВА ф. №1А; 10 РП-1	6 /0,4	0.63	0.124		0.506	11.01.2021 10:00
6	ТП-12 Т1 Ф. №21 РП-4	6 /0,4	0.1	0.021		0.079	11.03.2021 11:00
7	КТП-13 2х1000кВА ф. №7; 14 РП-3	6 /0,4	1	0.941		0.059	18.02.2021 15:00
8	КТП-14 2х1000кВА ф. №6; 15 РП-3	6 /0,4	1	0.711		0.289	23.03.2021 10:00
9	ТП-15 2х1000кВА ф. №2; 17 РП-3	6 /0,4	1	0.538	0.087	0.375	01.02.2021 18:00
10	КТП-16 2х630 кВА ф. №1; 8 РП-7	6 /0,4	0.63	0.222	0.110	0.298	15.02.2021 12:00
11	КТП-17 2х1000кВА ф. №5; 18 РП-3	6 /0,4	1	0.927		0.073	16.02.2021 4:00
12	КТП-18 2х1000 кВА ф. №9; 19 РП-4	6 /0,4	1	0.656		0.344	27.02.2021 22:00
13	КТП-19 2х1000 кВА ф. №5; 17 РП-4	6 /0,4	1	0.764		0.236	13.01.2021 14:00
14	КТП-20 2х1000 кВА ф. №6; 18 РП-4	6 /0,4	1	0.550		0.450	11.02.2021 11:00
15	КТП-21 2х1000 кВА ф. №3; 14 РП-4	6 /0,4	1	0.558		0.442	25.03.2021 12:00
16	КТП-22 2х1000 кВА ф. №4; 16 РП-4	6 /0,4	1	0.585		0.415	16.03.2021 20:00
17	КТП-23 2х1000 кВА ф. №2; 13 РП4	6 /0,4	1	0.813	0.013	0.174	11.03.2021 16:00
18	КТП-24 2х1000 кВА ф. №2; 20 ПС "Твердые сплавы"	6 /0,4	1	0.750		0.250	23.03.2021 7:00
19	КТП-25 2х1000кВА ф. № 2; 11 РП-5	6 /0,4	1	0.380	0.005	0.615	04.02.2021 15:00
20	КТП-26 2х1000 кВА ф. №3; 12 РП-5	6 /0,4	1	0.381		0.619	03.03.2021 15:00
21	КТП-27 2х1000 кВА ф. №4; 13 РП-5	6 /0,4	1	0.447		0.553	05.03.2021 11:00
22	КТП-28 2х1000 кВА ф. №5; 14 РП-5	6 /0,4	1	0.773		0.227	28.01.2021 12:00
23	КТП-29 2х1000 кВА ф. №6; 16 РП-6	6 /0,4	1	0.401		0.599	25.02.2021 23:00
24	КТП-30 2х1000 кВА ф. №5; 17 РП-6	6 /0,4	1	0.677		0.323	12.02.2021 8:00
25	КТП-30а 2х1000 кВА ф. №11; 24 ПС "Твердые сплавы"	6 /0,4	1	0.770		0.230	12.02.2021 10:00
26	КТП-35 2х250 кВА ф. №2; 9 РП-7	6 /0,4	0.25	0.061		0.189	13.02.2021 4:00
27	КТП-37 2х1000 кВА ф. №9; 20 РП-6	6 /0,4	1	0.741	0.006	0.253	24.03.2021 18:00
28	КТП-38 2х250 кВА ф. №9; 20 РП-6	6 /0,4	0.25	0.200		0.050	04.02.2021 15:00
29	ТП-39 250 кВА ф. №8 РП-7	6 /0,4	0.25	0.151	0.045	0.054	03.03.2021 15:00
30	КТПН-1 400 кВА ф. №10 РП-6	6 /0,4	0.4	0.190		0.210	16.03.2021 12:00
31	КТПН-2 400 кВА ф. №14 РП-6	6 /0,4	0.4	0.178		0.222	02.03.2021 13:00
32	КТПН-3 2х400 кВА ф. №8; 19 РП-6	6 /0,4	0.4	0.275		0.125	11.02.2021 19:00