

Информация АО "КЭТЭС" о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше

по состоянию на 30.09.2021г

№	Наименование центра питания	Уном, кВ	Общая пропускная способность, МВА	факт.макс. Нагр., МВт	Рмакс. по заключенным договорам тех.присоединения	Текущий резерв/дефицит		Источник (ТПП)	Дата, время максимума	
						мощности, МВт	ЦПТ			
1.	ПС 110/6кВ "Твердые сплавы" 2х40 МВА	35 кВ в т.ч. 6,3кВ	40	9.30	0.00	17.50	0.00	8.20	ВЛ 110 кВ "ВТГРЭС-Карпушиха"; ВЛ 110кВ "ВТГРЭС-НЦЗ"	05.08.2021 11:00

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности АО "КЗТС" по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

по состоянию на 30.09.2021

№ п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Классы напряжения, кВ	Пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Р макс. по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий резерв / дефицит мощности, МВт	Дата, время максимума
1	ТП-2 1000 кВА ф.№4 РП-1	6/0,4	1	0.127	0.026	0.847	09.09.2021 2:00
2	ТП-3 1000 кВА ф.№7 РП-1	6/0,4	1	0.170	0.026	0.804	19.08.2021 23:00
3	ТП-6 2х4000кВА ф.№1; 12 РП-1	6/0,4	4	1.966		2.034	20.08.2021 9:00
4	ТП-7 2х1000кВА ф.№1; 15 РП-5	6/0,4	1	0.577		0.423	04.08.2021 12:00
5	ТП-8 2х630кВА ф.№1А; 10 РП-1	6/0,4	0.63	0.060		0.570	31.08.2021 0:00
6	ТП-12 Т1 Ф.№21 РП-4	6/0,4	0.1	0.020		0.080	28.09.2021 11:00
7	КТП-13 2х1000кВА ф.№7; 14 РП-3	6/0,4	1	0.594		0.406	23.08.2021 10:00
8	КТП-14 2х1000кВА ф.№6; 15 РП-3	6/0,4	1	0.355		0.645	27.07.2021 2:00
9	ТП-15 2х1000кВА ф.№2; 17 РП-3	6/0,4	1	0.459	0.087	0.454	15.08.2021 19:00
10	КТП-16 2х630 кВА ф.№1; 8 РП-7	6/0,4	0.63	0.154	0.110	0.366	07.09.2021 12:00
11	КТП-17 2х1000кВА ф.№5; 18 РП-3	6/0,4	1	0.649		0.351	30.09.2021 18:00
12	КТП-18 2х1000 кВА ф.№9; 19 РП-4	6/0,4	1	0.673		0.327	16.07.2021 9:00
13	КТП-19 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-4	6/0,4	1	0.658		0.342	27.09.2021 18:00
14	КТП-20 2х1000 кВа ф.№6; 18 РП-4	6/0,4	1	0.646		0.354	21.08.2021 10:00
15	КТП-21 2х1000 кВА ф.№3; 14 РП-4	6/0,4	1	0.545		0.455	13.07.2021 20:00
16	КТП-22 2х1000 кВА ф.№4; 16 РП-4	6/0,4	1	0.623		0.377	21.08.2021 10:00
17	КТП-23 2х1000 кВА ф.№2; 13 РП4	6/0,4	1	0.527	0.013	0.460	08.08.2021 22:00
18	КТП-24 2х1000 кВА ф.№2; 20 ПС "Твердые сплавы"	6/0,4	1	0.750		0.250	07.09.2021 10:00
19	КТП-25 2х1000кВА ф.№ 2; 11 РП-5	6/0,4	1	0.321	0.005	0.674	16.09.2021 7:00
20	КТП-26 2х1000 кВА ф.№3; 12 РП-5	6/0,4	1	0.190		0.810	28.07.2021 3:00
21	КТП-27 2х1000 кВА ф.№4; 13 РП-5	6/0,4	1	0.348		0.652	13.08.2021 15:00
22	КТП-28 2х1000 кВА ф.№5; 14 РП-5	6/0,4	1	0.596		0.404	25.08.2021 9:00
23	КТП-29 2х1000 кВА ф.№6; 16 РП-6	6/0,4	1	0.389		0.611	13.07.2021 14:00
24	КТП-30 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-6	6/0,4	1	0.672		0.328	09.07.2021 19:00
25	КТП-30а 2х1000 кВА ф.№11; 24 ПС "Твердые сплавы"	6/0,4	1	0.770		0.230	05.08.2021 14:00
26	КТП-35 2х250 кВА ф.№2; 9 РП-7	6/0,4	0.25	0.134		0.116	30.09.2021 13:00
27	КТП-37 2х1000 кВА ф.№9; 20 РП-6	6/0,4	1	0.698	0.006	0.296	30.08.2021 12:00
28	КТП-38 2х250 кВа ф.№9; 20 РП-6	6/0,4	0.25	0.200		0.050	22.08.2021 17:00
29	ТП-39 250 кВА ф. №8 РП-7	6/0,4	0.25	0.151	0.045	0.054	17.09.2021 10:00
30	КТПН-1 400 кВА ф.№10 РП-6	6/0,4	0.4	0.188		0.212	29.09.2021 2:00
31	КТПН-2 400 кВА ф.№14 РП-6	6/0,4	0.4	0.220		0.180	04.07.2021 15:00
32	КТПН-3 2х400 кВА ф.№8; 19 РП-6	6/0,4	0.4	0.318		0.082	16.09.2021 5:00