

Информация АО "КЭТС" о наличии объема свободной для технологического присоединения мощности и об общей пропускной способности подстанций напряжением 35 кВ и выше

по состоянию на 31.12.2020г

№	Наименование центра питания	Уном, кВ	Общая пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий	Источник (ТПИ)	Дата, время максимума
		35 кВ в т.ч. 6,3кВ				резерв/дефицит мощности, МВт		
1.	ПС 110/6кВ "Твердые сплавы" 2х40 МВА	0	40	0.00	17.50	0.00	ВЛ 110 кВ "ВТГРЭС-Каргулиха"; ВЛ 110кВ "ВТГРЭС-НЦЗ"	23.11.2020 12:00

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности АО "КЗТС" по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения

по состоянию на 31.12.2020

№ п/п	Наименование подстанции, распределительного пункта	Классы напряжения, кВ	Пропускная способность, МВА	факт. макс. Нагр., МВт	Рмакс. по заключенным договорам тех. присоединения	Текущий резерв / дефицит мощности, МВт	Дата, время максимума
1	ТП-2 1000 кВА ф.№4 РП-1	6/0,4	1	0.113	0.03	0.857	20.10.2020 13:00
2	ТП-3 1000 кВА ф.№7 РП-1	6/0,4	1	0.344	0.03	0.626	28.12.2020 13:00
3	ТП-6 2х4000кВА ф.№1; 14 РП-1	6/0,4	4	1.28		2.72	01.12.2020 5:00
4	ТП-7 2х1000кВА ф.№1; 15 РП-5	6/0,4	1	0.33		0.67	24.12.2020 13:00
5	ТП-8 2х630кВА ф.№1А; 10 РП-1	6/0,4	0.63	0.125		0.505	31.12.2020 8:00
6	ТП-12 Т1 ф.№21 РП-4	6/0,4	0.1	0.02		0.08	19.10.2020 11:00
7	КТП-13 2х1000кВА ф.№7; 14 РП-3	6/0,4	1	0.57		0.43	17.11.2020 20:00
8	КТП-14 2х1000кВА ф.№6; 15 РП-3	6/0,4	1	0.37		0.63	24.11.2020 17:00
9	ТП-15 2х1000кВА ф.№2; 17 РП-3	6/0,4	1	0.37		0.63	12.10.2020 18:00
10	КТП-16 2х630 кВА ф.№1; 8 РП-7	6/0,4	0.63	0.197	0.41	0.023	24.10.2020 13:00
11	КТП-17 2х1000кВА ф.№5; 18 РП-3	6/0,4	1	0.776		0.224	18.11.2020 23:00
12	КТП-18 2х1000 кВА ф.№9; 19 РП-4	6/0,4	1	0.665		0.335	20.12.2020 17:00
13	КТП-19 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-4	6/0,4	1	0.68		0.32	22.12.2020 13:00
14	КТП-20 2х1000 кВА ф.№6; 18 РП-4	6/0,4	1	0.52		0.48	31.10.2020 11:00
15	КТП-21 2х1000 кВА ф.№3; 14 РП-4	6/0,4	1	0.35		0.65	23.10.2020 19:00
16	КТП-22 2х1000 кВА ф.№4; 16 РП-4	6/0,4	1	0.75		0.25	06.10.2020 16:00
17	КТП-23 2х1000 кВА ф.№2; 13 РП-4	6/0,4	1	0.7	0.02	0.28	15.10.2020 10:00
18	КТП-24 2х1000 кВА ф.№2; 20 ПС "Твердые сплавы"	6/0,4	1	0.7		0.3	17.12.2020 11:00
19	КТП-25 2х1000кВА ф.№ 2; 11 РП-5	6/0,4	1	0.28	0.01	0.71	14.10.2020 12:00
20	КТП-26 2х1000 кВА ф.№3; 12 РП-5	6/0,4	1	0.32		0.68	23.11.2020 12:00
21	КТП-27 2х1000 кВА ф.№4; 13 РП-5	6/0,4	1	0.45		0.55	21.10.2020 10:00
22	КТП-28 2х1000 кВА ф.№5; 14 РП-5	6/0,4	1	0.7		0.3	23.10.2020 12:00
23	КТП-29 2х1000 кВА ф.№6; 16 РП-6	6/0,4	1	0.68		0.32	22.12.2020 2:00
24	КТП-30 2х1000 кВА ф.№5; 17 РП-6	6/0,4	1	0.87		0.13	24.11.2020 21:00
25	КТП-30а 2х1000 кВА ф.№11; 24 ПС "Твердые сплавы"	6/0,4	1	0.72		0.28	23.10.2020 19:00
26	КТП-35 2х250 кВА ф.№2; 9 РП-7	6/0,4	0.25	0.07		0.18	28.10.2020 12:00
27	КТП-37 2х1000 кВА ф.№9; 20 РП-6	6/0,4	1	0.72	0.01	0.27	21.10.2020 8:00
28	КТП-38 2х250 кВА ф.№9; 20 РП-6	6/0,4	0.25	0.15		0.1	21.10.2020 8:00
29	ТП-39 250 кВА ф. №8 РП-7	6/0,4	0.25	0.136	0.05	0.064	21.12.2020 9:00
30	КТПН-1 400 кВА ф.№10 РП-6	6/0,4	0.4	0.177		0.223	26.11.2020 17:00
31	КТПН-2 400 кВА ф.№14 РП-6	6/0,4	0.4	0.191		0.209	30.11.2020 17:00
32	КТПН-3 2х400 кВА ф.№8; 19 РП-6	6/0,4	0.4	0.27		0.13	19.11.2020 13:00